



## MS 400 Основание извещателя



Извещатель устанавливается на основании MS 400.

Основание подходит для подключения кабелей питания с поверхностным и скрытым монтажом и имеет различные точки крепления для монтажа на потолке или заподлицо. Кроме того, оно соответствует всем стандартным применяемым крепежам.

Основание извещателя изготовлено из белого пластика марки ABS (компания Novodur, цвет, аналогичный RAL 9010), с матовым покрытием и семью клеммами для подключения извещателя к пожарной панели.

Контакты, подключаемые к клеммам, обеспечивают надежное соединение при установке модуля извещения. Возможно использование кабелей диаметром до 2,5 мм<sup>2</sup>.

Для защиты от несанкционированного снятия головка извещателя может быть снабжена различными блокирующими механизмами.

- Длина дополнительного экранированного кабеля должна быть как можно меньше, а сам кабель должен быть изолирован.

### Замечания по установке/конфигурации

#### Информация по установке оснований извещателя серий 400/420

- Отверстия, помеченные знаком "X", могут быть использованы только для монтажа оснований, устанавливаемых заподлицо.

### Техническое описание

Соединения	Источник питания (0 В, +В) LSN (a1/a2, b1, b2) С-точка Экранирование
Материал корпуса	Марка ABS (компания Novodur)
Цвет корпуса	Аналогичный RAL 9010
Размеры	Ø 120 x 22,7 мм
Вес	72 г

### Информация для заказа

**MS 400 Основание извещателя**

**MS 400**

для поверхностного и скрытого монтажа ка-  
беля питания